

NVVA / matrix Kantoorverlichting 08-07-2004		Kunstlicht									Daglicht					
Ruimten	Praktijkverlichtings-sterkte op werkvlak of als werkvlak onbekend is, voor de gehele ruimte vlg. NEN 12464	UGR	Werkpleklamp gelijkmatig lichtvl. van 60x60cm 500 – 800 lux (*2)	Soort lampen	Kleur lampen (lichtkleur) resp. kleuretemperatuur Ra < 80	Open- of gesloten armaturen	Afscherphoekmax. 40°(*3)	Max. verhouding gem.beeldscherm en pieklum.periferie	Daglicht-Afhankelijke regeling	Aanwezigheids-detectie (*4)	bDaglicht toetreding verplicht	Grootte daglicht toetreding	Uitzicht sterk gewenst	Max. verhouding gem.beeldscherm en pieklum.venster	Lichtwering noodzakelijk (*5)	Voorkeurs-oriëntatie
Kantoor	500 lux ind. 300 lx op werkvlak (*1)	19	Mogelijk	TL of PL	830	Direct open Indirect dicht	Ja	1 : 10	Ja	Ja	ja	Min.25% gevelopp e/o/ 5% vloeropp.	Ja	1 : 30	Ja	geen
Kantoortuin	Idem	19	Idem	Idem	Idem	Idem	Ja	1 : 10	Aan raam-zone	Nee	Ja	Idem	Ja	1 : 30	Ja	N / O
Groepskantoor/ grote werkruimte	Idem	19	Idem	Idem	Idem	Idem	Ja	1 : 10	Idem	Nee	Ja	Idem	Ja	1 : 30	Ja	N / O
Solitaire werkruimte/ Concentratieplek/ Cockpit	Idem	19	Idem	Idem	Idem	Idem	Ja	1 : 10	Ja	Ja	Idem	Idem	Ja via andere ruimte	1 : 30	Direct aan gevel: ja	N / O
Stilte ruimte	Idem	19	Idem	Idem	Idem	Idem	Ja	1 : 10	Ja	Ja	Idem	Idem	Idem	1 : 30	Idem	Idem
Flexplek / Wisselplek	Idem	19	Idem	Idem	Idem	Idem	Ja	1 : 10	Ja	Ja	Idem	Idem	Idem	1 : 30	Idem	Idem
Directiekamer	Idem	19	Idem	Idem + GL	830 e/o GLp	Nvt	Nvt		Voor-keur	Nee	Ja	Idem	Idem	1 : 30	Idem	geen
Bibliotheek / boekenopslag	400 lux verticaal !!! op de stellingen Ivm lezen vertikaalvlak E hoger dan in norm is aangegeven	25	Idem	Idem	830	Open	Nvt	Nvt	Ja	Ja	Bvk	Nvt	Bvk	1 : 30	noord	
Leesruimte bibliotheek / Leestafel	Idem	19	Idem	TL of PL	830	Nvt	Nvt	1 : 10	Nvt	Voor-keur	Nee	Nvt	Voor-keur	1 : 30	Ja	
Koffiehoek/Pantry	Min.200 lux	22	nee	Idem	Idem	Idem	Nvt		N	Nvt	Nee	Nvt	Nee		Nee	geen

Opmerkingen

- (*1)
Indirect licht onder voorwaarden dat plafond niet glimmend is.
- (*2)
Werkpleklamp onder voorwaarden dat geen lampverblinding aanwezig is en laag warmte niveau.
- (*3)
- Voor TL5 gelden andere waarden.
- Minder kritisch bij gebruik van LCD-schermen
- (*4)
Let op insteltijden; stilzitten en korte tijd schakelt licht uit.
- (*5)
Lichtwering:
- geen wit of dichte kunststof;
- geen folie
Bvk 2doekssysteem transparant / dicht
- (*6) Voor de adm.werkplek geldt wel de verplichting.

Informeel zitje	Idem	22	nvt	Geen eisen	Warme lichtkleur	Geen vk	Nvt		Nvt	Nvt	bvk	Nvt	Voor-keur		Voor-keur	Z
Printerruimte	Idem	22	Nee	TL / PL	830	Nvt	Nvt		Nvt	Nvt	nvt	Nvt	Nee		Nee	N
Kopieerruimte	Idem	22	Nee	Idem	830	Idem	Nvt		Nvt	Nvt		Nvt	Nee		Nee	N
Magazijn	200 op vloer, 400 vert. op stellingen	25	Nee	Idem	830	Idem	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Bvk (*6)	Nvt				
Archief	Idem	25	Nee	Idem	830	Open	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	(*6)					
Postkamer	500	19	Mogelijk	Idem	830	Open	Ja	1 : 10	Kan	Kan	>2h ja <2h nee	Zie kantoor	Ja	1 : 30	Ja	N
Hal	400	22	Nee	Idem + GL	830	Idem	Nvt		Nvt	Nvt		Nvt	Bvk		Ja	geen
Receptieplek	400	22 bvk 19	Nee	Idem + GL	830	Idem	Nvt	1 : 10	Nvt	Nvt		Nvt	idem	1 : 30	Idem	Idem
Gang	100 / 300	25	Nee	Idem	830	Idem	Nvt		Kan	Kan		Nvt	Idem		Idem	Idem
Trappenhuis	150 / 300	25	Nee	Idem	830	Idem	Nvt		Kan	kan		Nvt				
Rookruimte	200	25	Nee	Idem	830	Bvk gesloten	Nvt		Nvt	Nvt		Nvt	Idem		Idem	Idem
Overlegruimte max. 4 ps	400	19 / 22	Nee	Idem	830	Open	Nvt	1 : 10	Nvt	Nvt		Nvt	Idem	1 : 30	Idem	Idem
Vergaderruimte	400	19 / 22	Nee	Idem	830	Idem	Nvt	1 : 10	Nvt	Nvt		Nvt	Idem	1 : 30	Idem	idem
Kantine/restaurant	200	22	Nvt	Idem	830	Idem	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Bvk	Zgm	Idem	1 : 30	Idem	idem
Thuiswerkplek	400	19	mogelijk	Idem	830 / 820	Idem	Nvt	1 : 10	Nvt	Nvt	Bvk	Zgm	Idem	1 : 30	Idem	idem